



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов,
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 4-06-50; sargpn@mchs-18.ru

Директору МБОУ «Усть-Сарапульская ООШ Каримовой И.В.
УР, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 60
(наименование организации, адрес места нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«29» сентября 2023 г.

г. Сарапул

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Каримов Айрат Рашитович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 13/ 51 от « 29 » сентября 2023г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении директора МБОУ Усть-Сарапульская ООШ : Каримовой Инны Вячеславовны
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

~~находящееся~~ (зарегистрированного (ную)) по адресу: УР, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка, ул. Новая, 25-1
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

Установил:

Материалами проверки установлено, что 10.08.2023 года прокуратурой Сарапульского района, с привлечением в качестве специалистов ОНД и ПР г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов, проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в МБОУ Усть-Сарапульская ООШ.

В ходе проведения проверки установлено, что в здании допущены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 (далее – Правила противопожарного режима) и иных нормативно-правовых актов.

В нарушении ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013г. №288, помещение костюмерной на 2-м этаже (складское помещение) не отделено соответствующей противопожарной преградой (сертифицированные противопожарные двери – EI 30).

В нарушении пп. «в» п. 35 правил в помещениях, расположенных на 2 этаже здания: кабинеты английского языка, изобразительного искусства, химии (подсобное помещение) и костюмерной, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.

В нарушении п. п. 25, 95 Правил не проведена обработка огнезащитными составами деревянных и иных конструкций сценической коробки в актовом зале, выполненных из горючих материалов.

В нарушении п. 54 правил на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (на установки и системы автоматической пожарной сигнализации).

В нарушении п. 407 Правил Огнетушитель, расположенный в коридоре 2 этажа здания не имеет порядковый номер на корпусе огнетушителя, а также отсутствует дата зарядки (перезарядки) огнетушителя.

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.)

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководства (администрации) за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по адресу: г. Сарапул, Пл. Свободы, 5.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)

А.Р. Каримов
(расшифровка подписи)

Представление получил 29.05.2025
дата, должность, подпись

И.В. Каримова
ФИО

представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99;